

第2期一般廃棄物最終処分場  
省令第1条第2項第14号ハ(1)に規定する測定

検査項目	単位	基準値	採取月日	4月14日	採取月日	4月14日
			検査月日	5月31日	検査月日	5月31日
			採取場所	原水	採取場所	放流水
アルキル水銀化合物	mg/l	不検出	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/l	0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
鉛及びその化合物	mg/l	0.1	0.001	0.001	0.001	0.001
有機燐化合物	mg/l	1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
六価クロム化合物	mg/l	0.5	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
砒素及びその化合物	mg/l	0.1	0.002	0.002	<0.001	<0.001
シアン化合物	mg/l	1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ポリ塩化ビフェニル	mg/l	0.003	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
トリクロロエチレン	mg/l	0.1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
テトラクロロエチレン	mg/l	0.1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ジクロロメタン	mg/l	0.2	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
四塩化炭素	mg/l	0.02	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1・2ジクロロエタン	mg/l	0.04	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
1・1ジクロロエチレン	mg/l	1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
シス1・2ジクロロエチレン	mg/l	0.4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1・1・1トリクロロエタン	mg/l	3	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1・1・2トリクロロエタン	mg/l	0.06	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
1・3ジクロロプロペン	mg/l	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チウラム	mg/l	0.06	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シマジン	mg/l	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ	mg/l	0.2	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ベンゼン	mg/l	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
セレン及びその化合物	mg/l	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1・4ジオキサン	mg/l	0.5	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
ほう素及びその化合物	mg/l	50	0.8	0.8	<0.1	<0.1
ふっ素及びその化合物	mg/l	15	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/l	200	18	18	2.1	2.1
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	mg/l	5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	mg/l	30	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
フェノール類含有量	mg/l	5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
銅含有量	mg/l	3	<0.01	<0.01	0.06	0.06
亜鉛含有量	mg/l	2	<0.05	<0.05	0.06	0.06
溶解性鉄含有量	mg/l	10	0.13	0.13	0.06	0.06
溶解性マンガン含有量	mg/l	10	0.21	0.21	0.12	0.12
クロム含有量	mg/l	2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
大腸菌群数	個/cm <sup>3</sup>	3000	0	0	0	0
燐含有量	mg/l	16	0.18	0.18	<0.06	<0.06