

第2期一般廃棄物最終処分場
省令第1条第2項第14号ハ(1)に規定する測定

検査項目	単位	基準値	採取月日	5月7日	採取月日	5月7日
			検査月日	5月28日	検査月日	5月28日
			採取場所	原水	採取場所	放流水
アルキル水銀化合物	mg/l	不検出	<0.0005		<0.0005	
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/l	0.005	<0.0005		<0.0005	
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.03	<0.0003		<0.0003	
鉛及びその化合物	mg/l	0.1	0.001		<0.001	
有機燐化合物	mg/l	1	<0.1		<0.1	
六価クロム化合物	mg/l	0.5	<0.05		<0.05	
砒素及びその化合物	mg/l	0.1	0.004		<0.001	
シアン化合物	mg/l	1	<0.1		<0.1	
ポリ塩化ビフェニル	mg/l	0.003	<0.0003		<0.0003	
トリクロロエチレン	mg/l	0.1	<0.001		<0.001	
テトラクロロエチレン	mg/l	0.1	<0.001		<0.001	
ジクロロメタン	mg/l	0.2	<0.001		<0.001	
四塩化炭素	mg/l	0.02	<0.001		<0.001	
1・2ジクロロエタン	mg/l	0.04	<0.0001		<0.0001	
1・1ジクロロエチレン	mg/l	1	<0.001		<0.001	
シス1・2ジクロロエチレン	mg/l	0.4	<0.001		<0.001	
1・1・1トリクロロエタン	mg/l	3	<0.001		<0.001	
1・1・2トリクロロエタン	mg/l	0.06	<0.0001		<0.0001	
1・3ジクロロプロペン	mg/l	0.02	<0.0001		<0.0001	
チウラム	mg/l	0.06	<0.0005		<0.0005	
シマジン	mg/l	0.03	<0.0003		<0.0003	
チオベンカルブ	mg/l	0.2	<0.0003		<0.0003	
ベンゼン	mg/l	0.1	<0.001		<0.001	
セレン及びその化合物	mg/l	0.1	<0.01		<0.01	
1・4ジオキサン	mg/l	0.5	<0.05		<0.05	
ほう素及びその化合物	mg/l	50	0.5		<0.1	
ふっ素及びその化合物	mg/l	15	<0.5		<0.5	
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/l	200	19		0.5	
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	mg/l	5	<0.5		<0.5	
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	mg/l	30	<0.5		<0.5	
フェノール類含有量	mg/l	5	<0.5		<0.5	
銅含有量	mg/l	3	<0.01		<0.01	
亜鉛含有量	mg/l	2	<0.05		<0.05	
溶解性鉄含有量	mg/l	10	0.17		<0.05	
溶解性マンガン含有量	mg/l	10	<0.05		<0.05	
クロム含有量	mg/l	2	<0.1		<0.1	
大腸菌群数	個/cm ³	3000	0		0	
燐含有量	mg/l	16	0.25		0.15	