

第3期一般廃棄物最終処分場
放流水および地下水の水質検査結果

月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
放流水	ピーエイチ	7.4	7.9	6.8	6.8	7.4	6.8	6.8	7.1	6.9	7.2	7.1	7.3	
	BOD(1リットルあたりのミリグラム数)	1.9	1	0.6	<0.5	0.7	0.5	1.1	1.2	<0.5	0.5	<0.5	1.3	
	COD(1リットルあたりのミリグラム数)	1.4	1.9	0.6	0.7	0.9	1.1	2.6	1.1	1.1	0.9	<0.5	0.5	
	SS(1リットルあたりのミリグラム数)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
	窒素含有量(1リットルあたりのミリグラム数)	0.6	1.1	0.4	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	1	0.9	0.3	
地下水	電気伝導率	上流	9	12	17	18	20	13	13	14	10	15	15	15
		下流	38	49	64	59	63	50	52	52	41	53	56	56
	塩化物イオン	上流	8	8	6	7	6	10	9	5	8	7	8	8
		下流	10	11	21	10	9	7	9	5	8	12	10	8