

第3期一般廃棄物最終処分場  
点検の実施回数

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
擁壁、土堰堤の破損	1	7	4	5	6	4	4	3	0	0	0	0
調整池の異常	18	19	20	22	19	19	20	17	19	19	15	22
遮水工の異常	5	19	20	22	19	19	20	18	5	0	0	0
浸出液処理設備	16	19	19	22	19	18	18	15	11	16	17	21

(注)措置の内容 7月31日 不織布の穴2カ所修復 12月25日 移送配管詰まり修繕