

第3期一般廃棄物最終処分場

放流水および地下水の水質検査結果

月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	基準値	
放流水	ピーエイチ	7.3	7.3	7.2	7.6	7.4	7.3	6.8	7.8	7.3	7.3	7.5	7.5	5.8~8.6	
	BOD(1リットルあたりのミリグラム数)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	60	
	COD(1リットルあたりのミリグラム数)	1.2	<0.5	1.1	2.2	<0.5	1.1	1	<0.5	<0.5	<0.5	0.9	0.8	90	
	SS(1リットルあたりのミリグラム数)	2.4	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	60	
	窒素含有量(1リットルあたりのミリグラム数)	2.9	1.9	2.5	3.5	2	2.4	2.4	3.9	1.9	2.1	2.9	3	120	
地下水	電気伝導率	上流	12	18	19	20	19	20	21	17	14	16	17	10	-
		下流	35	50	49	58	55	56	8.6	51	43	54	50	41	-
	塩化物イオン	上流	7.1	7.9	7.3	6.4	7.2	7.1	6.5	8.9	8.4	8.5	8.4	6.3	-
		下流	7	8.4	17	12	8.8	7.9	13	10	6.9	7.2	7.7	7.3	-