
屋外型キュービクル改修
防災用発電機
PB500□×300 SUS・WP
CVT 60 E14 (FEP65)
GL -700
既設幹線
GL-900
油タンク
2,000
2,700
3,650
中庭
雨水
GL -700
CVT60 E14(FEP65)
CVT22(FEP50)
IV60×3 E14 (54) 動力 2PL-1
IV22×3 (28) 電灯 2PL-1
4
1
既設ハンドホール
2.21KW(6.9A)
PC
112
CV5.5×3C E2.0(FEP30)
GL -700
CVT14 E5.5(FEP50)
IV14×3E5.5(G28)
食堂1
訓練室
PCR
280
8.49KW(26.6A)
8.49KW(26.6A)
H.H
CV5.5×3C E2.0(FEP30)～2
GL -700
CV5.5×3C E2.0(FEP30)
IV14×3E5.5(G28)
1.68KW(5.3A)
PC
80
1.68KW(5.3A)
PC
80
P-1
1Φ100V
脱衣室3
1Φ100V
静養室
PAC
1
室外機
室内機(天吊型)
作業及び日常動作訓練室
(C型)
休養室
デイ浴室
デイ活動室
(E型)
食堂2
散策路
テラス
既設幹線
GL-900
和風浴室
シャワー
サウナ
WC
脱衣室1
湯沸室2
健康の部屋
オープンプール
健康増進水室
リラクゼーション
スペース
高齢者用
プール
ジャグジー
アトリウム
EVホール
スロープ
交流の部屋(和室)
H
G
F'
F
E
D
C''
C'
C
0
1
2
3
4
5
6
7'
7
8
9
10
2,250
4,900
11,500
4,350
28,500
8,000
9,000
3,950
9,100
3,790
5,000
9,600
8,600
6,200
6,200
6,200
3,790
5,420
3,790
9,000
58,800
2,200
2,500

1 階 平 面 図 S = 1：100

凡 例

記 号	摘 要
⊡ HH	H2-9(900×900×900) 蓋 R2K－60
⊠	動 力 盤
⊠1	プルボックス PB200×200×150 WP SUS
⊠2	プルボックス PB300×300×200 WP SUS
⊠3	プルボックス PB350×350×250 WP SUS
⊠4	プルボックス PB400×400×300 WP SUS
⊠点	天井点検口 450□ ※建築工事

図中特記の無い配管配線は次による。	
CV5.5	CV 5.5×4C(FEP30) 埋設配管
CVT60	CVT 60 (FEP65) 埋設配管
CV5.5	CV 5.5×4C(G28) 露出配管
CV5.5	CV 5.5×4C 天井内隠ぺい
	CVVS 1.25×2C 天井内隠ぺい
	CV 2.0×3C 天井内隠ぺい
	壁・梁貫通

令 和 ６ 年 度	工 事 名	図 面 名	縮 尺	N 0
上 川 郡 鷹 栖 町	役場庁舎、サンホールはぴねす 空調設備整備工事	はぴねす 構内配線図	1/500	E-10

A1→A3縮小50%