第3期一般廃棄物最終処分場
放流水および地下水の水質検査結果

放流水

検査項目等	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取月日	－	－	4月17日	5月9日	6月4日									
検査月日	－	－	4月25日	5月28日	6月18日									
pH	－	5.8～8.6	6.6	7.2	7									
BOD	mg/ℓ	60以下	0.6	0.7	<0.5									
COD	mg/ℓ	90以下	1.7	0.9	0.6									
SS	mg/ℓ	60以下	＜1	<1	<1									
窒素含有量	mg/ℓ	120以下	1.8	2.4	2.4									

地下水

検査項目等	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取月日	－	－	4月17日	5月9日	6月4日									
検査月日	－	－	4月25日	5月28日	6月18日									
電気伝導率（上流）	mS/cm	－	10.3	15.9	18.1									
電気伝導率（下流）	mS/cm	－	23.2	31.2	53.4									
塩化物イオン（上流）	mg/ℓ	－	11	9.4	9.1									
塩化物イオン（下流）	mg/ℓ	－	8.3	7.9	6.4									