

# 鷹栖町ごみ処理施設水質検査業務委託 実施要領書

## 第 1 安定型廃棄物最終処分場に係る水質検査実施要領

### 1 業務場所

- (1) 住所 上川郡鷹栖町17線18号
- (2) 施設名 鷹栖町安定型廃棄物最終処分場
  - ア 施設種類 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条第14号ロ
  - イ 処理能力 39,090m<sup>3</sup>
  - ウ 使用開始日 平成11年8月1日

### 2 業務内容

#### (1) 地下水検査

省令第2条第2項第2号ハに基づく水質検査の実施

##### ア 省令第2条第2項第2号ハ(2)に規定する測定(25項目)

- (ア) 箇所数 2か所
- (イ) 場所 別紙「ごみ処理施設概要図」中のA(上下)
- (ウ) 回数 年1回
- (エ) 実施月 4月又は5月

#### (2) 浸透水検査

省令第2条第2項第2号ホに基づく水質検査の実施

##### ア 省令第2条第2項第2号ホ(1)に規定する測定(25項目)

- (ア) 場所 別紙「ごみ処理施設概要図」中のB
- (イ) 回数 年1回
- (ウ) 実施月 4月又は5月

##### イ 省令第2条第2項第2号ホ(2)に規定する測定(1項目)

- (ア) 項目選定 生物化学的酸素要求量
- (イ) 場所 別紙「ごみ処理施設概要図」中のB
- (ウ) 回数 月1回(年12回)

#### (3) 検査結果(証明書)報告

測定を実施した月の末日までに報告すること。ただし、4月分については、翌月30日までとする。(報告書は、省令別表第1及び第2に規定する基準値と検査結果数値を併記すること。)

## 第2 第3期一般廃棄物最終処分場に係る水質検査実施要領

### 1 業務場所

- (1) 住所 上川郡鷹栖町17線18号
- (2) 施設名 鷹栖町第3期一般廃棄物最終処分場
- ア 浸出水処理施設2号棟
  - (ア) 処理能力  $16\text{m}^3/\text{日}$
  - (イ) 処理方法 接触曝気＋凝集沈殿＋砂ろ過＋消毒処理
- イ 第3期一般廃棄物最終処分場
  - (ア) 施設種類 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第5条
  - (イ) 処理能力  $15,000\text{m}^3$
  - (ウ) 使用開始日 平成21年4月1日

### 2 業務内容

- (1) 一般廃棄物最終処分場地下水検査
  - 省令第1条第2項第10号に基づく水質検査の実施
  - ア 省令第1条第2項第10号ロに規定する測定(25項目)
    - (ア) 箇所数 2か所
    - (イ) 場所 別紙「ごみ処理施設概要図」中のC(上下)
    - (ウ) 回数 年1回
    - (エ) 実施月 4月又は5月
  - イ 省令第1条第2項第10号ハに規定する測定(2項目)
    - (ア) 箇所数 2か所
    - (イ) 場所 別紙「ごみ処理施設概要図」中のC(上下)
    - (ウ) 回数 月1回(年12回)
  - ウ 省令第1条第2項第10号ロに規定する測定(追加)
    - (ア) 項目 カドミウム
    - (イ) 場所 別紙「ごみ処理施設概要図」中のC(下)
    - (ウ) 回数 年1回
    - (エ) 実施月 10月
- (2) 浸出水処理施設水質検査
  - 省令第1条第2項第14号ハに基づく水質検査の実施
  - ア 省令第1条第2項第14号ハ(1)に規定する測定(38項目)
    - (ア) 回数 年1回
    - (イ) 場所 別紙「ごみ処理施設概要図」中のD
    - (ウ) 実施月 4月又は5月
  - イ 省令第1条第2項第14号ハ(2)に規定する測定(6項目)
    - (ア) 追加項目 カルシウム含有量
    - (イ) 追加対象水 原水
    - (ウ) 回数 月1回(年12回)
    - (エ) 場所 別紙「ごみ処理施設概要図」中のD
- (3) 検査結果(証明書)報告
  - 測定を実施した月の末日までに報告すること。ただし、4月分については、翌月30日までとする。(報告書は、省令別表第1及び第2に規定する基準値と検査結果数値を併記すること。)
  - ※この放流水に限り、生物化学的酸素要求量、浮遊物質濃度についての基準値はそれぞれ  $20\text{mg}/\ell$ 、 $10\text{mg}/\ell$ とする。

## 1 業務場所

## 2 業務内容

廃棄物最終処分場の放流先で採取した放流水の水質検査の実施

イ 箇所数 1 箇所

ウ 場所 別紙「ごみ処理施設概要図」中のE

工回数 1回

才 実施月 4月又は5月

検査を実施した月の翌月末日までに報告すること。

[illegible]