

第3期一般廃棄物最終処分場
放流水および地下水の水質検査結果

放流水

検査項目等	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取月日	-	-	4月14日	5月13日	6月5日	7月10日	8月5日	9月3日	10月8日					
検査月日	-	-	4月25日	5月21日	6月23日	7月22日	8月25日	9月22日	10月20日					
pH	-	5.8～8.6	8.6	8.6	6.8	6.4	6.7	6.7	6.4					
BOD	mg/ℓ	60以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5					
COD	mg/ℓ	90以下	14	13	0.9	0.9	1.2	1.4	1.2					
SS	mg/ℓ	60以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1					
窒素含有量	mg/ℓ	120以下	1.2	1.2	2.2	2	2.2	1.6	2.2					

地下水

検査項目等	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取月日	-	-	4月14日	5月13日	6月5日	7月10日	8月5日	9月3日	10月8日					
検査月日	-	-	4月25日	5月21日	6月23日	7月22日	8月25日	9月22日	10月20日					
電気伝導率(上流)	mS/cm	-	8	13	15	18	18	17	19					
電気伝導率(下流)	mS/cm	-	23	52	56	55	50	41	57					
塩化物イオン(上流)	mg/ℓ	-	5	7	7	7	6	6	6					
塩化物イオン(下流)	mg/ℓ	-	8	14	11	7	5	4	6					